

Certificado de Ensayos

EMPRESA	GNS LDA. (Georgina Neto dos Santos)
DIRECCIÓN	P.O.Box 3007 - Mourisca do Vouga 3754-901 ÁGUEDA (Portugal)
Nº CERTIFICADO	19902

MATERIAL ENSAYADO

Cerradura de embutir referenciada como:

«7797»

- Entrada : 30 mm
- Nueca pasante y palanca basculante

ENSAYOS REALIZADOS

Ensayos mecánicos establecidos en la norma UNE-EN 12209:2004 «*Herrajes en la edificación. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo*»

CLASIFICACIÓN

2	M	2	0	0	3	1	B	A	2	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

FECHA 11 de marzo de 2009

Este documento no tiene validez sin el informe de ensayo nº19902 en el cual se indican los resultados obtenidos en cada ensayo.

Los resultados obtenidos en estos ensayos solo se refieren a la(s) muestra(s) analizada(s) en este Centro en la fecha indicada y no implican una característica de constancia en la calidad de la producción.



cidemco
tecnalia

Fdo: **Asier Maiztegi**
Director Dpto. Construcción